



**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ
В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА**

Территориальное управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Челябинской области

САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

№ 74.50.03.583.П.001750.11.05 ОТ 14.11.2005 г.

Настоящим санитарно-эпидемиологическим заключением удостоверяется, что продукция:
Полистиролбетонные блоки

изготовленная в соответствии
ТУ 5835-001-75430592-2005, ГОСТ 6133

СООТВЕТСТВУЕТ (НЕ СООТВЕТСТВУЕТ) санитарным правилам

(внеуказное зачеркнуть, указать полное наименование государственных санитарно-эпидемиологических правил и нормативов):

СП 2.6.1.758-99 "Нормы радиационной безопасности- 99", СанПиН 2.1.2.729-99 "Полимерные и полимеросодержащие строительные и строительные материалы, изделия и конструкции", ГН 2.1.6.1338-03 "Предельно допустимые концентрации (ПДК) загрязняющих веществ в атмосферном воздухе населенных мест", ГН 1.1.725-98 "Перечень веществ, продуктов, производственных процессов и природных факторов, канцерогенных для человека"

Организация-изготовитель

ООО "СИБСтрой", 454091, г. Челябинск, ул. Курчатова, 19 (Российская Федерация)

Получатель санитарно-эпидемиологического заключения

ООО "СИБСтрой", 454091, г. Челябинск, ул. Курчатова, 19 (Российская Федерация)

Основанием для признания продукции, соответствующей (не соответствующей) санитарным правилам, являются (перечислить рассмотренные протоколы исследований, наименование учреждения, проводящего исследования, другие рассмотренные документы):

Протоколы лабораторных испытаний №№ 523 от 21.10.2005г., 548 от 27.04.2005г., экспертное заключение № ТОКС- 10- 01-3174 от 25.10.05 г. выданы ФГУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Челябинской области" (аттестат аккредитации № ФСЭН RU.ЦОА.070 № РОСС RU.0001.510597 действителен до 28.04.08 г.)

№0321146

ГИГИЕНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОДУКЦИИ

Вещества,
показатели (факторы)

формальдегид
этилбензол
стирол (этилбензол)
бензол
толуол
АзФЕРН

Гигиенический
норматив
(СанПиН, МДУ, ПДК и др.)

0,01 мг/куб. м
0,02 мг/куб. м.
0,002 мг/куб. м.
0,1 мг/куб. м.
0,6 мг/куб. м.
не более 370 Бк/г

Область применения:
в строительстве жилых и общественных зданий

Необходимые условия использования, хранения, транспортировки и меры безопасности:
ТУ 5835-001-75430592-2005

Информация, наносимая на этикетку:
наименование продукции, назначение, предприятие-изготовитель

Заключение действительно до 08.10.2010 г.



Главный государственный санитарный врач
(заместитель главного государственного санитарного врача)



Бланк N 0321146