



**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ
В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА**

**Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты
прав потребителей и благополучия человека
по Московской области**

САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

№ 50.99.02.574.П.003486.03.07 от 15.03.2007

Настоящим санитарно-эпидемиологическим заключением удостоверяется, что продукция:
Листы гипсокартонные обычные (ГКЛ)

изготовленная в соответствии
ГОСТ 6266-97 "Листы гипсокартонные. ТУ"

СООТВЕТСТВУЕТ (НЕ СООТВЕТСТВУЕТ) санитарным правилам
(необязательно зачеркнуть, указать полное наименование государственных санитарно-эпидемиологических
правил и нормативов):

СП 2.6.1.758-99 "Нормы радиационной безопасности (НРБ-99)", СанПиН
2.1.2.729-99 "Полимерные и полимерсодержащие строительные
материалы, изделия и конструкции. Гиг. требования безопасности",
ГН 2.1.6.1338-03 "ПДК загрязняющих веществ в атмосферном воздухе
населенных мест", ГН 1.1.725-98
Организация-изготовитель

ООО "КНАУФ ГИПС" Россия
143400, Моск. обл., г. Красногорск, ул. Центральная, д. 139

Получатель санитарно-эпидемиологического заключения

ООО "КНАУФ ГИПС" Россия
143400, Моск. обл., г. Красногорск, ул. Центральная, д. 139

Основанием для признания продукции, соответствующей (не соответствующей)
санитарным правилам, являются (перечислить рассмотренные протоколы исследования, наименование
учреждения, проводившего исследования, другие рассмотренные документы):

Экспертное заключение ФГУЗ ЦГЭ МО №927-7 от 02.03.2007г.
Протоколы испытаний АИЛЦ ФГУЗ ЦГЭ МО №1975-3-07/0570 от
15.02.2007г., №1975-02-07 от 28.02.2007г.



№0965816



ГИГИЕНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОДУКЦИИ

Вещества,
показатели (факторы)

Гигиенический
норматив
(СанПиН, МДУ, ПДК и др.)

Удельная эффективная активность природных
радионуклидов (Аэфф)

до 370 Бк/кг

Строительный материал 1 класса
при насыщенности 1,0 кв.м/куб.м
и воздухообмене 0,5 об/час

ПДК с/с атм.возд.
мг/куб.м

толуол

0,6 мг/куб.м

ксилол

0,2 мг/куб.м

этилацетат

0,1 мг/куб.м

бутилацетат

0,1 мг/куб.м

ацетон

0,35 мг/куб.м

ацетальдегид

0,01 мг/куб.м

формальдегид

0,01 мг/куб.м

спирт метиловый

0,5 мг/куб.м

спирт бутиловый

0,1 мг/куб.м

бензол

0,1 мг/куб.м

Область применения:

для отделки стен, устройства перегородок, подвесных потолков,
огнезащиты конструкций, изготовления декоративных и звукопоглощающих
изделий во всех типах зданий, включая детские, лечебные и уч. учреждения

Необходимые условия использования, хранения, транспортировки и меры
безопасности:

Информация, наносимая на этикетку:

наименование продукции, изготовитель, область применения

Заключение действительно до 02.03.2012г.

Главный государственный санитарный врач
(заместитель главного государственного санитарного врача)

