



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ
В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
**ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
«ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ГОРОДЕ МОСКВЕ»**

129626, Москва, Графский пер. д. 4/9 тел. (495) 687 4035, факс (495) 687 4067
Свидетельство об аккредитации № 31-АК от 26.02.2010
Испытательный лабораторный центр: ГСЭН.RU.ЦОА.021, РОСС RU.0001.510895, DAkKS D-PL-14246-01-00

ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

о соответствии (не соответствию) продукции
Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к товарам

Регистрационный № 77.01.16.П.003898.04.12 Дата 20.04.2012 г.

На основании заявления (№, дата) 04157 19.04.2012

Организация-изготовитель
"AB Gustaf Kahr"
Адрес: P.O. Box 805 SE-382 28 Nybro (Швеция)

Импортер (поставщик), получатель
ООО "Кахре РУС"
Адрес: 117997, Россия, г. Москва, ул. Вавилова, 69/75, офис 803

Наименование продукции:
Строительно-отделочные материалы из древесных материалов: паркетная доска т.м. Kahrs, Supreme, Original, Avanti, Commodity, Spirit, Linnea, Langmoen, плинтуса т.м. Kahrs: Solid Skirting-Boards, Quadrant, Finish pro, Active pro, Beading, Solid Bevel Cover Strip, Solid Staimose, Flexi-Ending, Veneered Skirting Boards, Solid T-Molding

Продукция изготовлена в соответствии с:
Декларация о соответствии изготовителя.

Перечень документов, представленных на экспертизу:
Декларация о соответствии. Протокол испытаний. Свидетельство о регистрации. Свидетельство о постановке в ИФНС. Выписка из ЕГРЮЛ.

Характеристика, ингредиентный состав продукции
Древесина

Рассмотрены протоколы (№, дата протокола, наименование организации (испытательной лаборатории, центра), проводившей испытания, адреса аккредитации):
протокол ИЛЦ ФГУ "736 ГЦ ГСЭН Мин.Обороны РФ" (Аттестат аккредитации № ГСЭН.RU.ЦОА.166) № 141-04-А от 12.04.2012 г.

№ 030279

Гигиеническая характеристика продукции:

Вещества, показатели (факторы)	Фактическое значение	Гигиенический норматив
Интенсивность запаха, балл	0	2
Цезий-137, Бк/кг	98	300
Аммиак, мг/м ³	0,003	0,04
Фенол, мг/м ³	не обнаружен	0,003
Спирт метиловый, мг/м ³	0,05	0,5
Формальдегид, мг/м ³	не обнаружен	0,01
Напряженность электростатического поля на поверхности изделия, кВ/м	1	15
Индекс токсичности, %	96	80 - 120

Область применения:

для внутренней отделки жилых и общественных зданий и сооружений

Условия использования, хранения, транспортировки и меры безопасности:

В соответствии с рекомендациями фирмы-изготовителя, выполненными на русском языке.

Информация, наносимая на этикетку:

в соответствии с Едиными санитарно-эпидемиологическими и гигиеническими требованиями к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю)

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Санитарно-эпидемиологическая экспертиза проведена в соответствии с действующими Едиными санитарно-эпидемиологическими и гигиеническими требованиями к товарам, с использованием методов и методик, утвержденных в установленном порядке.

Продукция Строительно-отделочные материалы из древесных материалов: паркетная доска т.м. Kahrs, Supreme, Original, Avanti, Commodity, Spirit, Linnea, Langmoen, плинтуса т.м. Kahrs: Solid Skirting-Boards, Quadrant, Finish pro, Active pro, Beading, Solid Bevel Cover Strip, Solid Staimose, Flexi-Ending, Veneered Skirting Boards, Solid T-Molding

соответствует ~~(соответствует)~~ Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к товарам.

Настоящее экспертное заключение выдано для целей ~~санитарно-эпидемиологической регистрации продукции~~ подтверждения соответствия продукции Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к товарам

Главный врач
(заместитель главного врача)

М. П.



[Handwritten signature]

Иваненко А.В.

Ф.И.О.

[Handwritten signature]

Заведующий отделом
организации оказания санитарно-эпидемиологических услуг

Гордеева Т.И.

МИТЯНИНА Т В

[Handwritten signature]

Эксперт (эксперты)

Митянина Т. В.

