

СИСТЕМА СЕРТИФИКАЦИИ ГОСТ Р  
ГОССТАНДАРТ РОССИИ



**СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ**

№ РОСС CZ.AG13.H04410

Срок действия с 10.12.2015 по 09.12.2016

**0985340**

**ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ** рег. № РОСС RU.0001.11AG13 ОСП "РСТ - Групп". Московское ш. д. 20 а, г. Сергиев Посад, Московская обл. Телефон (910)-471-71-01.

**ПРОДУКЦИЯ** Конструкции строительные стальные легкие и комбинированные тип PD pharm : перегородки, остекление, потолки, двери. Технической документацией изготовителя. Серийный выпуск.

код ОК 005 (ОКП):

52 0000

**СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ**  
Технической документацией изготовителя

код ТН ВЭД:

7308

**ИЗГОТОВИТЕЛЬ** "PD clean s.r.o."  
Адрес: Stříbrná 65/1,757 01 Valašské Meziříčí, Чешская Республика.

**СЕРТИФИКАТ ВЫДАН** "PD clean s.r.o."  
Адрес: Stříbrná 65/1,757 01 Valašské Meziříčí, Чешская Республика.

**НА ОСНОВАНИИ**

Протокол испытаний № 2219-32-13/P от 10.08.2015 года Испытательная лаборатория ООО "Ремсервис", аттестат аккредитации регистрационный номер РОСС RU.0001.21AB80 от 21.10.2011 до 21.10.2016, адрес: 109542, Москва, Рязанский просп., 86/1, стр. 3, ком. 6а

**ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ**

Схема сертификации: 3.



Руководитель органа

*А.В. Беляков*  
подпись

А.В. Беляков

инициалы, фамилия

Эксперт

*П.Н. Фалеев*  
подпись

П.Н. Фалеев

инициалы, фамилия

Сертификат не применяется при обязательной сертификации

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  
«НАУЧНЫЙ ЦЕНТР ЗДОРОВЬЯ ДЕТЕЙ»  
РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ МЕДИЦИНСКИХ НАУК  
ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Аттестат аккредитации № RA. RU.21AB21  
105064 Москва, Малый Казенный пер., 5

тел/факс 917 90 27

Регистрационный номер 15-12-144

Дата 21.12.2015г.

**ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ**

**О соответствии (несоответствии) продукции**

**Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к товарам,  
подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю).**

На основании заявления от 14.12.2015г.

Регистрационный № 1360

**Заявитель, адрес:**

*PD clean s.r.o.*

*адрес : Stříbrná 65/1, 757 01 Valašské Meziříčí, Чехия*

**Сведения о продукции:**

*Конструкции строительные стальные легкие и комбинированные тип PD pharm :  
перегородки, остекление, потолки, двери.*

**Область применения:** *элементы конструкций чистых помещений или элементы  
конструкций для строительства чистых помещений.*

**Организация, изготовитель адрес:**

*PD clean s.r.o.*

*адрес : Stříbrná 65/1, 757 01 Valašské Meziříčí, Чехия*

**Перечень документов, представленных на экспертизу:**

*Заявление на проведение санитарно-эпидемиологической экспертизы, копии  
свидетельства о государственной регистрации и свидетельство о постановке на  
учет налогоплательщика – организации. Доверенность на право предоставлять  
интересы предприятия*

**Результаты исследований:** *протокол испытаний № 1512-01360 ДА от 21.12.2015 г.,  
ИЛЦ ФГБУ «НЦЗД» Минздрава России (аттестат аккредитации № RA. RU.21AB21 от  
10.06.2015г.)*

**Продукция изготовлена в соответствии с:**

*ИД изготовителя (перечислить проектные документы с указанием наименования и адреса организации –  
разработчика – для отечественной продукции, представленные документы на экспертизу – для импортной продукции)*

### Заключение:

Документы, прилагаемые к заявлению на проведение экспертизы, представлены в полном объеме. Экспертиза проведена в соответствии с действующими нормативными документами, с использованием методов и методик, утвержденных в установленном порядке. Схема и сроки проведения экспертизы соблюдены. Материалы экспертизы содержат обоснованные выводы о соответствии предмета экспертизы санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям.

Конструкции строительные стальные легкие и комбинированные тип PD phart : перегородки, остекление, потолки, двери.

СООТВЕТСТВУЕТ (НЕ СООТВЕТСТВУЕТ)

Наименование действующих санитарно-эпидемиологических правил и нормативов, № и дата утверждения

Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю) утв. решением Комиссии таможенного союза №299 от 28.05.2010г., в части проводимых испытаний.

Эксперт



*Л.Г. Надежина*

Л.Г. Надежина

Руководитель  
Испытательного  
лабораторного центра

*Л.М. Текшева*

Л.М. Текшева

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  
«НАУЧНЫЙ ЦЕНТР ЗДОРОВЬЯ ДЕТЕЙ»  
МИНИСТРЕСТВА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  
ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР  
105064 Москва, Малый Казенный пер., 5  
тел/факс 917 90 27, ИНН 7736182930  
аттестат аккредитации ИЛЦ № RA.RU.21AB21 действителен от 10.06.2015г.

**ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ**  
**№ 1512-01360 ДА от 21.12.2015 г.**

**Заявитель, адрес:** PD clean s.r.o.  
адрес : Stříbrná 65/1,757 01 Valašské Meziříčí , Чехия

**Наименование продукции:**  
Конструкции строительные стальные легкие и комбинированные тип PD pharm : перегородки, остекление, потолки, двери.

**Область применения:** элементы конструкций чистых помещений или элементы конструкций для строительства чистых помещений.

**Изготовитель, адрес:** PD clean s.r.o.  
адрес : Stříbrná 65/1,757 01 Valašské Meziříčí , Чехия

**Условия доставки:** самодоставка

**Дополнительные сведения:** декларация изготовителя

**Нормативная документация на продукцию:** НД изготовителя

**Нормативная документация, регламентирующая объем лабораторных испытаний и их оценку:** Единые санитарно-эпидемиологические и гигиенические требования к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю) глава 2., раздел 6, прил. 6.1

**Средства измерения:** Хроматограф Кристалл 2000М зав. № 4419, свидетельство о поверке № СП 0760089 до 13.02.16г., Хроматограф газовый Кристалл-2000М, ПИД №1045, свидетельство о поверке №СП 0760088 до 20.02.16г., Хроматограф газовый Кристалл-2000М, 2ПИД №721554, свидетельство о поверке №СП 0760090 до 13.02.16г., Газовый хроматограф Кристалл 5000.2 зав. № 352463 св-во о поверке №0565852 до 22.09.2015г., Анализатор жидкости Фюорат-02-1 №1264, св-во о поверке № АА2166340 - до 17.07.2015г., Атомно-абсорбционный спектрометр повАА-350 зав. № АА1А0906035, св-во о поверке №СП0918124 действ. до 30.06.2016г.; Анализатор изображений АТ-05 зав.№265, св-во о поверке №4500/14Ф до 19.06.2016г.; Анализатор изображений АТ-05 зав.№264, св-во о поверке №4501/14Ф до 19.06.2016г.

**Образец поступил в ИЛЦ:** 14 декабря 2015г.

**Код образца:** Д14151360/1

**Испытания проведены на типовом образце:**

Конструкции строительные стальные легкие и комбинированные тип PD pharm : перегородки, остекление, потолки, двери.

**Результат испытаний:**

Насыщенность образцом $0,3 \text{ м}^2/\text{м}^3$ ; воздухообмен 0,5; температура $(40 \pm 2)^\circ\text{C}$ , экспозиция 48 часа				
Наименование показателя	Ед. изм.	Фактическое значение	Норматив	НД на методы испытаний
Запах	Балл	1	2	МУК 4.1/4.3.2038-05
Формальдегид	мг/м <sup>3</sup>	<0,001	0,01	МУК 4.1.1272-03
Фенол	мг/м <sup>3</sup>	<0,001	0,003	МУК 4.1.1271-03
Метиловый спирт	мг/м <sup>3</sup>	<0,005	0,5	MP 01.022-07
Ацетальдегид	мг/м <sup>3</sup>	<0,005	0,01	MP 01.022-07

**ЗАКЛЮЧЕНИЕ:**

Анализ результатов проведенных испытаний образцов показал соответствие Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю) глава 2., раздел 6, прил. 6.1

Ответственный исполнитель:

Ведущий инженер



С.А. Барсукова

Руководитель  
Испытательного лабораторного  
центра

Л.М. Текшева

Результаты исследования распространяются только на образцы, подвергнутые испытанию.  
Данный протокол не может быть частично или полностью перепечатан без письменного разрешения ИЛЦ.