



**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ
В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА**

Федеральное государственное учреждение Министерства обороны "842 центр государственного санитарно-эпидемиологического надзора РВЧН"

(континентальный территориальный орган)

САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

№ 50.РА.02.224.П.001429.06.10 от 30.06.2010 г.

Настоящим санитарно-эпидемиологическим заключением удостоверяется, что продукция: Изделия из ПВХ т.м. Gerflor, Mipolam, Taraflex и SPM: покрытия, защита стен, углов, дверей, поручни и аксессуары к ним (плитуса (гибкие, сварные, накладные, для завода на стену, для носика ступени), сварочные шнуры, профили, соединительные профили, формователи углов, клип-система для лестниц)

изготовленная в соответствии
ИД фирмы-изготовителя

СООТВЕТСТВУЕТ (НЕ СООТВЕТСТВУЕТ) санитарным правилам

(неужное зачеркнуть, указать полное наименование государственных санитарно-эпидемиологических правил и нормативов):

ГН 2.1.6.1338-03 "Предельно-допустимые концентрации (ПДК) загрязняющих веществ в атмосферном воздухе населенных мест", СанПиН 2.1.2.729-99 "Полимерные и полимерсодержащие строительные материалы, изделия и конструкции. Гигиенические требования безопасности".

Организация-изготовитель

"Gerflor S.A." / "Жерфлор С.А.", Франция BP 6, ZI du Bois des Lots, 26130 St-Paul-Trois-Chateaux, France БП 6, ЗИ дю Буа де Лот, 26130 Сан-Поль-Тура-Шато. Филиалы: 1. "Mipolam (Gerflor SA)" / "Миполам (Жерфлор СА)" Langeler ring 3, 53-842 Troisdorf-Spich, Germany Лангелер ринг 3, 53-842 Тройсдорф-Спич (Германия); 2. "Gerflor SPM" / "Жерфлор СПМ", Франция 16 rue Isabelle Eberhardt, BP 92083, 31019 Toulouse Cedex 2, France 16 рю Изабель Эберхардт, БП 92083, 31019 Тулуза Сэдэкс 2 (Франция)

Получатель санитарно-эпидемиологического заключения

"Gerflor S.A." / "Жерфлор С.А.", Франция BP 6, ZI du Bois des Lots, 26130 St-Paul-Trois-Chateaux, France БП 6, ЗИ дю Буа де Лот, 26130 Сан-Поль-Тура-Шато. Филиалы: 1. "Mipolam (Gerflor SA)" / "Миполам (Жерфлор СА)" Langeler ring 3, 53-842 Troisdorf-Spich, Germany Лангелер ринг 3, 53-842 Тройсдорф-Спич (Германия); 2. "Gerflor SPM" / "Жерфлор СПМ", Франция 16 rue Isabelle Eberhardt, BP 92083, 31019 Toulouse Cedex 2, France 16 рю Изабель Эберхардт, БП 92083, 31019 Тулуза Сэдэкс 2 (Франция)

Основанием для признания продукции, соответствующей (не соответствующей) санитарным правилам, являются (перечислить рассмотренные протоколы исследований, наименование учреждения, проводившего исследования, другие рассмотренные документы):

Протокол испытаний №1879 от 15.06.2010 г. АИЛЦ ФГУ МО РФ "842 ЦГСЭН РВЧН" (Ахк. РОСС.RU.0001.511850).

№3247720

ГИГИЕНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОДУКЦИИ

Вещества, показатели (факторы)

Гигиенический норматив (СанПиН, МДУ, ПДК и др.)

Выделение в воздушную среду, мг/м³, не более:

винил хлористый

0,01

формальдегид

0,003

Спирты:

метилловый

0,5

изобутиловый

0,1

бензол

0,1

толуол

0,6

этилацетат

0,1

бутилацетат

0,1

Индекс токсичности

70-120%

Область применения:

Для отделочных работ в жилых и общественных зданиях и сооружениях, в промышленных строениях, медицинских и детских учреждениях, торговых и спортивных комплексах на объектах Минобороны РФ и других объектах

Необходимые условия использования, хранения, транспортировки и меры безопасности:

В соответствии с рекомендациями изготовителя.

Информация, наносимая на этикетку:

Наименование продукции, страна и фирма-изготовитель, способ применения, условия хранения, транспортировки и использования.



Заключение действительно до 30.06 2015 г.

Главный государственный санитарный врач
(заместитель главного государственного санитарного врача)

