



**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ
В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА**

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Ростовской области

САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

№ 61-РЦ.10.575.П.003819.07.07 от 03.07.2007 г.

Настоящим санитарно-эпидемиологическим заключением удостоверяется, что продукция:
Строительные материалы: керамическая плитка "Керамогранит"

изготовленная в соответствии

ТУ 5752-003-00288024-2007 "Керамическая плитка "Керамогранит"

СООТВЕТСТВУЕТ (НЕ СООТВЕТСТВУЕТ) санитарным правилам

(целиком, полностью, частично, частично не соответствующим санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам)

СП 2.6.1.758-98 "Нормы радиационной безопасности" (НРБ-98)

Организация-изготовитель

ОАО "Стройфарфор", Ростовская область, г. Шахты, ул. Доронина, 2Б (Российская Федерация)

Получатель санитарно-эпидемиологического заключения

ОАО "Стройфарфор", Ростовская область, г. Шахты, ул. Доронина, 2Б (Российская Федерация)

Основанием для признания продукции, соответствующей (не соответствующей) санитарным правилам, являются (перечислить рассмотренные протоколы испытаний, лабораторные отчеты, протоколы исследований, другие рассмотренные документы)

Протокол лабораторных испытаний Северо-Кавказского филиала ФГУЗ "Федеральный центр гигиены и эпидемиологии по железнодорожному транспорту" №1434 от 29.06.2007 г.

№1508151

ГИГИЕНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОДУКЦИИ

Вещества,
показатели (факторы)

Гигиенический
норматив
(СанПиН, МДУ, ПДК и др.)

Удельная адсорбционная активность природных радионуклидов Ra-226, Th-232, K-40 не более 370 Бк/кг
из нормативным значением

Область применения:

Для всех видов строительства, в том числе жилых и общественных зданий

Необходимые условия использования, хранения, транспортировки и меры
безопасности:

В соответствии с ТУ 5752-003-00288024-2007

Информация, наносимая на этикетку:

Наименование товара, номер ТУ, изготовитель, страна, адрес, телефон, назначение, особые
свойства, правила использования



Заключение действительно до 03.07.2012 г.

Главный государственный санитарный врач
(заместитель главного государственного санитарного врача)



Соловьев М.Ю.