

**ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ НАУЧНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  
«НАУЧНЫЙ ЦЕНТР ЗДОРОВЬЯ ДЕТЕЙ»  
(ФГБНУ НЦЗД)**

**ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР**

105064 Москва, Малый Казенный пер., 5

тел/факс 917 90 27

ИНН 7736182930

аттестат аккредитации № РОСС. RU.0001.21AB21 действителен до 09.06.2015г

**ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ  
№ 1502-0175 ДА от 24.02.2015г.**

**Заявитель, адрес:** ООО «МЕТАЛЛ ПРЕСТИЖ»

Адрес: 630007, Новосибирская область, г. Новосибирск, Красный проспект, д.1  
офис 315

**Наименование продукции:**

Металлические сэндвич-панели стеновые и кровельные с минераловатным  
утеплителем.

**Область применения:** строительство

**Изготовитель, адрес:**

ООО «МЕТАЛЛ ПРЕСТИЖ»

Адрес: 630096, Новосибирская область, г. Новосибирск, Ленинский район, ул.  
Станционная, д. 60

**Условия доставки:** *самодоставка*

**Дополнительные сведения:** -

**Нормативная документация на продукцию:**

ТУ 5284-571-39124899-2014

**Нормативная документация, регламентирующая объем лабораторных  
испытаний и их оценку:**

Единые санитарно-эпидемиологические и гигиенические требования к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю) (Глава II, Раздел 6, п.3, Раздел 11), МУ 2.1.2.1829-04 «Методические указания. Санитарно-гигиеническая оценка полимерных и полимерсодержащих строительных материалов и конструкций, предназначенных для применения в строительстве жилых, общественных и промышленных зданий».

**Средства измерения:** Газовый хроматограф «Кристалл-2000М» зав. №1045, св-во о поверке до 20.02.2016;

Анализатор жидкости «Флюорат-02-1», зав. №1264, св-во о поверке № АА2166340 до 17.07.2015г.;

Газоанализатор «ЭЛАН-NH<sub>3</sub>», зав. № 0695, св-во о поверке № СП 0748444 до 05.11.2015г.;

Измеритель параметров электростатического поля СТ-01, зав. № 017001, св-во о поверке № 10130/14-Э до 18.12.2015г.;

Установка спектрометрическая МКС-01А «МУЛЬТИРАД», св-во о поверке № АА32236/03-02723 до 27.06.2015г. Геометрия: Сосуд Маринелли объемом 1 л.

**Образец поступил в ИЛЦ:** 16 февраля 2015г.

**Код образцов:** Ф1615175

Испытания проведены на типовом образце – металлические сэндвич-панели стеновые и кровельные с минераловатным утеплителем

Результаты испытаний:

Таблица 1

Модельная среда – воздух климатической камеры; насыщенность материалом 1,0 м <sup>2</sup> /м <sup>3</sup> ; воздухообмен 0,5; температура (20±2) <sup>0</sup> С; экспозиция 48 часов				
Наименование показателя	Ед. изм.	Фактическое значение	Норматив (не более)	НД на методы испытаний
Запах образца	балл	0	2	МУ 2.1.2.1829-04
Формальдегид	мг/м <sup>3</sup>	<0,002	0,01	МУК 4.1.1272-03
Фенол	мг/м <sup>3</sup>	<0,001	0,003	МУК 4.1.1271-03
Ацетальдегид	мг/м <sup>3</sup>	<0,005	0,01	МР 01.022-07
Метиловый спирт	мг/м <sup>3</sup>	<0,25	0,5	МР 01.022-07
Аммиак	мг/м <sup>3</sup>	<0,01	0,04	Инстр. к прибору
Напряженность электростатического поля	кВ/м	2,3±0,3	не более 15	МУ 2.1.2.1829-04

Таблица 2

Радиологические исследования				
Наименование показателя	Ед. изм.	Фактическое значение	Норматив (не более)	НД на методы испытаний
A <sub>РА-226</sub>	Бк/кг	12 ± 4		
A <sub>ТН-232</sub>	Бк/кг	10 ± 4		
A <sub>К-40</sub>	Бк/кг	333 ± 77		
A <sub>эфф</sub>	Бк/кг	56 ± 10	370	ГОСТ 30108-94

**ЗАКЛЮЧЕНИЕ:**

Анализ результатов проведенных испытаний образцов показал соответствие Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю) глава 2., раздел 6., п.3., раздел 11.

Ответственные исполнители:

Вед. научный сотрудник

Н.К. Барсукова

Лаборант-исследователь

Т.И. Зорина

Руководитель  
Испытательного лабораторного  
центра

Л.М. Текшева



Результаты исследования распространяются только на образцы, подвергнутые испытанию. Данный протокол не может быть частично или полностью перепечатан без письменного разрешения ИЛЦ.

**ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ НАУЧНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  
«НАУЧНЫЙ ЦЕНТР ЗДОРОВЬЯ ДЕТЕЙ»  
(ФГБНУ НЦЗД)  
ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР**

Аттестат аккредитации  
105064 Москва, Малый Казенный пер., 5

РОСС RU.0001.21AB21  
тел/факс 917 90 27

Регистрационный номер 15-02-30

Дата 24.02.2015г.

**ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ  
О соответствии (~~несоответствии~~) продукции Единым санитарно-  
эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к товарам, подлежащим  
санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю).**

На основании заявления от 16.02.2015г.

Регистрационный №175

**Заявитель, адрес:** ООО «МЕТАЛЛ ПРЕСТИЖ»

*630007, Новосибирская область, г. Новосибирск, Красный проспект, д. 1 офис 315*

**Сведения о продукции:** *Металлические сэндвич-панели стеновые и кровельные с минераловатным и пенополистирольным экструзионным утеплителем.*

**Область применения:** *строительство*

**Организация изготовитель, адрес:** ООО «МЕТАЛЛ ПРЕСТИЖ»

*630096, Новосибирская область, г. Новосибирск, Ленинский район, ул. Станционная, д. 60*

**Перечень документов, представленных на экспертизу:** *Заявление на проведение санитарно-эпидемиологической экспертизы, копии свидетельства о государственной регистрации и свидетельства о постановке на учет налогоплательщика – организации.*

*ТУ 5284-571-39124899-2014, доверенность на право представлять интересы предприятия*

**Результаты исследований:** *протоколы испытаний №№1502-0175 ДА, 1502-0175/1 ДА от 24.02.2015г. ИЛЦ ФГБУ «НЦЗД» РАМН (Аттестат аккредитации №РОСС RU.0001.21AB21 действителен до 09.06.2015г.)*

**Продукция изготовлена в соответствии с:** *ТУ 5284-571-39124899-2014*

*(перечислить проектные документы с указанием наименования и адреса организации – разработчика – для отечественной продукции, представленные документы на экспертизу – для импортной продукции)*

## Заключение:

Документы, прилагаемые к заявлению на проведение экспертизы, представлены в полном объеме. Экспертиза проведена в соответствии с действующими Едиными санитарно-эпидемиологическими и гигиеническими требованиями, с использованием методов и методик, утвержденных в установленном порядке. Схема и сроки проведения экспертизы соблюдены. Материалы экспертизы содержат обоснованные выводы о соответствии предмета экспертизы санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям.

Металлические сэндвич-панели стеновые и кровельные с минераловатным и пенополистирольным экструзионным утеплителем.

### **СООТВЕТСТВУЕТ (~~НЕ СООТВЕТСТВУЕТ~~)**

Наименование действующих санитарно-эпидемиологических правил и нормативов, № и дата утверждения

**Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю), утв. решением Комиссии таможенного союза №299 от 28.05.2010г., в части проводимых испытаний.**

Эксперт



*Handwritten signature in blue ink.*

Л.Г. Надёжина

Руководитель Испытательного  
лабораторного центра

*Handwritten signature in blue ink.*

Л.М. Текшева