



Федеральное медико-биологическое агентство  
Федеральное государственное бюджетное учреждение здравоохранения  
Главный центр гигиены и эпидемиологии

**ОРГАН ИНСПЕКЦИИ**

адрес: 123182, г. Москва, 1-й Пехотный переулок, д. 6  
телефон/факс: Тел. (499) 190-4861, Факс (499) 196-6277

АТТЕСТАТ АККРЕДИТАЦИИ  
№ RA.RU.710138

УТВЕРЖДАЮ  
Зам.руководителя Органа инспекции  
А.И.Петухов



от «16» 04 20 18 г.

№  
7791/2018

**ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ**

**о соответствии (несоответствии) продукции Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к продукции (товарам), подлежащей санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю)**

на основании заявления №5 от 09 апреля 2018 г.

- 1) **Получатель:** ООО "Сен-Гобен Строительная Продукция Рус"
- 2) **Юридический адрес:** 140301, Московская область, г. Егорьевск, ул. Смычка, д. 60
- 3) **Организация-изготовитель:** ООО "Сен-Гобен Строительная Продукция Рус", 606127, Нижегородская область, Павловский р-н, д. Гомзово, производственная площадка № 1
- 4) **Наименование продукции:** Плиты гипсовые строительные, т.м. Gyproc (Гипрок), марок: ЛАЙТ, АКВА ЛАЙТ, ОПТИМА, АКВА ОПТИМА, СТРОНГ, СТРОНГ АКУСТИК, АКВА СТРОНГ, АКВА СТРОНГ-М, СТРОНГ ACTIVE Air, СТРОНГ АКУСТИК ACTIVE Air, АКВА СТРОНГ ACTIVE Air, АКВА СТРОНГ АКУСТИК ACTIVE Air  
ТУ 23.62.10-005-56846022-2017 с изм.1, 2
- 5) **Код ТН ВЭД:** 6809 11 000 0
- 6) **НД регламентирующие объем лабораторных исследований и их оценку:** Единые санитарно-эпидемиологические и гигиенические требования к продукции (товарам), подлежащей санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю) утвержденные Решением Комиссии Таможенного союза от 28.05.2010 № 299.
- 7) **Область применения:** для устройства перегородок, облицовок стен и подвесных потолков в зданиях и помещениях любого функционального назначения, в



том числе в жилых домах и административных зданиях, офисах, гостиницах, вокзалах и аэропортах, ресторанах и предприятиях торговли, культурно-массовых и спортивных сооружениях, учебно-воспитательных заведениях, детских и медицинских учреждениях (в т.ч. лечебно-профилактических и санаторно-курортных), а также на промышленных объектах (в т.ч. объектах пищевой, химической, фармацевтической, электронной и энергетической промышленности).

## ГИГИЕНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОДУКЦИИ

Согласно протоколу лабораторных испытаний №190374 от 25.04.2017г. ФБУ «РОСТЕСТ-МОСКВА» Центр физико-химических и биологических испытаний № 300 (аттестат аккредитации № RA.RU.21A343 от 23.03.2016 г.) типовые образцы указанной продукции были подвергнуты испытаниям на соответствие требованиям Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к продукции (товарам), подлежащей санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю) утвержденные Решением Комиссии Таможенного союза от 28.05.2010 № 299.

### Вещества, показатели (факторы):

плита гипсовая строительная, т.м. Сургос (Гипрок) марка: АКВА ОПТИМА

Даты проведения испытаний 14.04.2017 - 25.04.2017

Наименование показателя, ед. измерения	Допустимый уровень, не более	Результаты испытаний	НД на метод испытаний
Органолептические показатели, балл			
Интенсивность запаха образца	2	1	МУ 2.1. 2. 1829-04
Санитарно-химические показатели:			
Химические вещества, выделяющиеся в воздушную модельную среду, мг/м <sup>3</sup>			
Ангидрид фосфорный	0,05	менее 0,03	ПНД Ф 13.1. 61-2007
Формальдегид	0,01	менее 0,003	МУК 4.1.1272-03
Спирт метиловый	0,50	менее 0,08	РД 4.1. 3170-2014
Аммиак	0,04	менее 0,01	МУК 52.04.186-89, П.5.2.1.1.
Фенол	0,003	менее 0,003	МУК 4.1. 1271-03
Радиационная безопасность, Бк/кг:			
Калий-40 ( <sup>40</sup> K)	не нормируется	250 ± 50	ГОСТ – 30108-94
Радий-226 ( <sup>226</sup> R)	не нормируется	26 ± 5,2	
Торий-232 ( <sup>232</sup> Th)	не нормируется	14,4 ± 2,9	
Эффективная удельная активность радионуклеидов	370	67,2± 13,4	



По результатам проведенных испытаний продукции: Плита гипсовая строительная, т.м. Гуррос (Гипрок) марка: АКВА ОПТИМА отклонений от Единых санитарно-эпидемиологических и гигиенических требований к продукции (товарам), подлежащей санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю) утвержденных Решением Комиссии Таможенного союза от 28.05.2010 № 299, не установлено.

Условия использования, хранения, транспортировки и меры безопасности: в соответствии с документацией изготовителя

Информация, наносимая на этикетку: в соответствии с Едиными санитарно-эпидемиологическими и гигиеническими требованиями к продукции (товарам), подлежащей санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю) утвержденным Решением Комиссии Таможенного союза от 28.05.2010 № 299.

### ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Экспертиза проведена в соответствии с действующими Едиными санитарно-эпидемиологическими и гигиеническими требованиями к продукции (товарам), подлежащей санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю) утвержденным Решением Комиссии Таможенного союза от 28.05.2010 № 299 с использованием методов и методик, утвержденных в установленном порядке.

Типовой образец плита гипсовая строительная, т.м. Гуррос (Гипрок) марка: АКВА ОПТИМА по исследованным показателям **соответствуют (не соответствуют)** Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим **требованиям** к продукции (товарам), подлежащей санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю) утвержденным Решением Комиссии Таможенного союза от 28.05.2010 № 299.

Настоящее экспертное заключение выдано для целей **подтверждения результатов лабораторных исследований и проверки соответствия образца продукции** Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к продукции (товарам), подлежащей санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю) утвержденные Решением Комиссии Таможенного союза от 28.05.2010 № 299

Врач по общей гигиене

А.В.Смольников