



Федеральное медико-биологическое агентство
Федеральное государственное бюджетное учреждение здравоохранения
Главный центр гигиены и эпидемиологии

ОРГАН ИНСПЕКЦИИ

адрес: 123182, г. Москва, 1-й Пехотный переулок, д. 6
телефон/факс: Тел. (499) 190-4861, Факс (499) 196-6000

АТТЕСТАТ АККРЕДИТАЦИИ
№ RA.RU.710138

Зам. руководителя Органа инспекции



А.И. Петухов

М.п.

от «18» 06 20 19 г.

№ 1/117/2019

ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

по результатам санитарно-эпидемиологической экспертизы продукции

на основании заявления № 5521/19 от 13.06.2019 от организации-заявителя по договору с ФГБУЗ ГЦГ и Э ФМБА России: ООО «Сервиль», Россия, 142281, г. Протвино, проезд Северный, 3-65

Организация-получатель экспертного заключения: ООО «Мультиплит»

Адрес: 630129, РФ Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Тайгинская, дом 15, офис 41

Организация-изготовитель: ООО «Мультиплит»

Адрес: 630129, РФ Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Тайгинская, дом 15, офис 41

Наименование продукции: Панели декоративные торговой марки «МУЛЬТИПЛИТ» на основе стекломатного листа с защитным декоративным полимерным покрытием, устойчивым к действию дезинфицирующих растворов и моющих средств

Код ТН ВЭД: 3921904100

Область применения: для финишной наружной и внутренней отделки помещений стен, устройства перегородок, потолков и путей эвакуации в зданиях всех типов, в т.ч. общеобразовательных, детских, медицинских, лечебно-профилактических, лечебно-оздоровительных учреждений и операционных блоках.

Продукция изготовлена в соответствии с: документацией изготовителя, ТУ 23.99.19-003-33430158-2017

Перечень документов, представленных на экспертизу: заявление на проведение экспертизы, устав, свидетельство о государственной регистрации юридического лица, свидетельство о внесении записи в ЕГРЮЛ, свидетельство о постановке на учет в налоговом органе, лист записи ЕГРЮЛ о внесении изменений в сведения о юридическом лице, приказ о назначении генерального директора, протокол испытаний, ТУ 23.99.19-003-33430158-2017

Характеристика продукции: согласно документации изготовителя.

ГИГИЕНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОДУКЦИИ

Согласно протоколу испытаний № 2-СХТ-709-19 от 10 июня 2019 г., выданному ИСПЫТАТЕЛЬНОЙ ЛАБОРАТОРИЕЙ ООО «ПОЛИМЕРТЕСТ» (Аттестат № РОСС RU.0001.21ХИ04 (дата внесения в реестр Росаккредитации 09.09.2014 г.)) типовые образцы указанной продукции были подвергнуты испытаниям на соответствие Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю) утв. решением Комиссии таможенного союза № 299 от 28.05.2010г. (глава II, разделы 6, 11)

Вещества, показатели (факторы),

№	Определяемые показатели	Единица измерения	значение и допуск показателя-«не более»	НД на метод испытания	№ пробы	Результаты испытаний
1	2	3	4	5	6	7
6	Ангидрид фосфорный	мг/м ³	0,05	МУК 1631-77	709СХТ	< 0,01 < 0,01
7	Диоксид серы	мг/м ³	0,05	МУК 4588-88	709СХТ	< 0,05 < 0,05
8	Запах	балл	2	МУ 2.1.2.1829-04	709СХТ	1
9	Индекс токсичности	%	70-120	МР №29 ФЦ/4746	709СХТ	83,0
10	Эффективная удельная активность (A _{эфф}) природных радионуклидов (²²⁶ Ra, ²³² Th, ⁴⁰ K)	бк/кг	370	МВИ №40090.3Н700, МВИ №40090.4Г006	709СХТ	75,81±26,00

По результатам проведенных испытаний продукции: Панели декоративные торговой марки «МУЛЬТИПЛИТ» на основе стекломagneйного листа с защитным декоративным полимерным покрытием, устойчивым к действию дезинфицирующих растворов и моющих средств отклонений от Единых санитарно-эпидемиологических и гигиенических требований к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю), утв. решением Комиссии таможенного союза № 299 от 28.05.2010 (глава II, разделы 6, 11), **не установлено**.

Протокол испытаний, указанных образцов продукции отражает условия и методы испытаний, полученные данные. Испытания проведены аккредитованной и лицензированной организацией, выполнены в соответствии с требованиями действующих нормативно-методических документов, результаты зарегистрированы и оформлены надлежащим образом и приемлемы для гигиенической оценки.

Условия использования, хранения, транспортировки и меры безопасности:
в соответствии с документацией изготовителя.


ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Экспертиза проведена в соответствии с действующими Едиными санитарно-эпидемиологическими и гигиеническими требованиями к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю), утв. решением Комиссии Таможенного союза № 299 от 28.05.2010, с использованием методов и методик, утвержденных в установленном порядке.

Продукция: Панели декоративные торговой марки «МУЛЬТИПЛИТ» на основе стекломagneйного листа с защитным декоративным полимерным покрытием, устойчивым к действию дезинфицирующих растворов и моющих средств **соответствует (не соответствует)** Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю), утв. решением Комиссии таможенного союза № 299 от 28.05.2010 (глава II, разделы 6, 11)

Настоящее экспертное заключение выдано для целей подтверждения результатов лабораторных исследований и проверки соответствия образца продукции требованиям Единых санитарно-эпидемиологических и гигиенических требований к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю), утвержденных решением Комиссии Таможенного союза № 299 от 28.05.2010.

Врач по общей гигиене



А.В. Бормашов