



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ
В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
«ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ГОРОДЕ МОСКВЕ»
Графский переулок, 4, к. 2,3,4, Москва, Россия, 129626
телефон: (495) 687 36 19, E-mail: fguz@mossanepid.ru, http://www.mossanexpert.ru
ОРГАН ИНСПЕКЦИИ
Аттестат аккредитации № RA.RU.710045

ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

о соответствии продукции

Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к продукции (товарам), подлежащей санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю)

№ 77.01.12.П.000680.03.21

Дата 19. 03. 2021 г.

№

Дата

Основание производства экспертизы: заявление № 21/02.12.000330-2 от 08.02.2021

Дата (период) проведения экспертизы: с 17.02.2021 по 19.03.2021

Место проведения экспертизы: 129626, г. Москва, Графский переулок, дом 4, к.2, 3, 4

Цель проведения экспертизы: Подтверждение соответствия требованиям санитарного законодательства

Экспертиза проведена: врачом по гигиене труда Васильевой Г. В., образование высшее по специальности медико-профилактическое дело; сертификат специалиста, № 0377180987299 от 29.10.2020г. рег. № 2Ц-10-188227

Заказчик: ООО "АРМСТРОНГ ВОРЛД ИНДАСТРИЗ" (ИНН:7728631727, ОГРН:1077759792197)
Адрес: 119285, г. Москва, ул. Мосфильмовская, д. 38А (Россия)

Объект экспертизы: Плиты минераловолокнистые "Armstrong", потолочные, толщиной от 12 до 20 мм, плотностью до 300 кг/м³, марок Oasis 90RH, Bajkal 90RH, Dune Supreme, Scala, Retail 90RH, Plain, Retail NG, Oasis NG, Dune NG, BioGuard Plain 90RH, BioGuard Plain

Сведения об изготовителе: ООО "Армстронг Билдинг Продактс"
Адрес: 423601, Республика Татарстан, Елабужский район, ул. Ш-2 (ОЭЗ "Алабуга" тер.), строение 11/5 (Россия)

Продукция изготовлена в соответствии: с ТУ 23.99.19-002-38722687-2018 (идентичны ТУ 5762-001-38722687-2014)"Плиты минераловолокнистые "Armstrong""

Перечень документов, представленных на экспертизу: ТУ 23.99.19-002-38722687-2018 (идентичны ТУ 5762-001-38722687-2014) "Плиты минераловолокнистые "Armstrong""", свидетельство права, договор поставки, доверенность, маркировка, регистрационные документы

Характеристика, ингредиентный состав продукции: Представляют собой плиты, изготовленные из минерального волокна, каолина, крахмала кукурузного, бумажной макулатуры

Рассмотрены протоколы (№, дата протокола, наименование организации (испытательной лаборатории, центра), проводящей испытания, аттестат аккредитации): протоколы ИЛЦ ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в городе Москве" (Аттестат аккредитации № RA.RU.21НН96) №77.3018, 77.3049 от 10.03.2021 г.

Гигиеническая характеристика продукции:

Вещества, показатели (факторы)

Фактическое значение

Гигиенический норматив

Запах воздушной среды, балл

0

не более 2

008561

Вещества, показатели (факторы)Формальдегид, мг/м³Фенол, мг/м³Спирт метиловый, мг/м³Аммиак, мг/м³

Удельная активность природных радионуклидов,

Бк/кг

Соответствует 1 классу строительных материалов

Фактическое значение

менее 0,003

менее 0,001

менее 0,08

менее 0,04

87

Гигиенический норматив

0,01

0,003

0,5

0,04

не более 370

Область применения: Для устройства подвесных потолков внутри зданий в помещениях типов А, Б и В

Условия использования, хранения, транспортировки, реализации и меры безопасности: При хранении, транспортировке, производстве и применении соблюдать требования и ТУ 23.64.10-003-19588510-2020, СП 2.6.1.2612-10 (п.5.2.5, 5.1.17), СанПиН 2.6.1.2800-10(п. 4.2.3), СанПиН 2.6.1.2523-09(п.5.3.4). При установке применять СИЗ органов дыхания (респираторы типа Лепесток), кожи рук (рукавицы), глаз (очки закрытые), соблюдение требований инструкции по монтажу.

Информация, наносимая на этикетку: в соответствии с Едиными санитарно-эпидемиологическими и гигиеническими требованиями к продукции(товарам), подлежащей санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю) утв. решением Комиссии таможенного союза № 299 от 28.05.2010г.(гл. II, п. 6,11)

Заключение: Продукция: Плиты минераловолокнистые "Armstrong", потолочные, толщиной от 12 до 20 мм, плотностью до 300 кг/м³, марок Oasis 90RH, Bajkal 90RH, Dune Supreme, Scala, Retail 90RH, Plain, Retail NG, Oasis NG, Dune NG, BioGuard Plain 90RH, BioGuard Plain соответствует Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к продукции (товарам), подлежащей санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю).

«В соответствии со ст. 42 Федерального закона от 30.03.1999 №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» ответственность за качество и объективность санитарно-эпидемиологической экспертизы несет специалист, проводивший санитарно-эпидемиологическую экспертизу»

Врач (врачи)

Заведующий отделом

профилактической токсикологии

Г. В. Васильева**Н. В. Завьялов****А.В. Мизгаев**

**Заместитель главного врача,
Руководитель (заместитель)
органа инспекции**

